易 溶 盐 检 测 报 告

室内编号		土1	土2	土3	土4	土5	土6	土7	土8	土9	
野外编号		①-1	①-2	①-3	②-1	②-2	②-3	③-1	③-2	③-3	
取样位置		J01	J06	J10	J01	J06	J10	J01	J06	J10	
取样深度（m）		0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	
送样日期		2022/9/11	2022/9/11	2022/9/11	2022/9/11	2022/9/11	2022/9/11	2022/9/11	2022/9/11	2022/9/11	
分析日期		2022/9/12	2022/9/12	2022/9/12	2022/9/12	2022/9/12	2022/9/12	2022/9/12	2022/9/12	2022/9/12	
离子		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	
阳离子	Ca^{2+}	23.64	36.83	22.24	36.35	23.89	36.95	24.09	34.53	22.75	
	Mg^{2+}	6.44	5.95	6.81	7.38	7.03	6.12	7.31	5.91	7.06	
	Fe^{3+}										
	NH_4^+										
	Na^+、K^+	73.97	75.41	71.56	75.00	79.13	72.40	68.89	73.47	69.16	
	总计	104.05	118.19	100.61	118.73	110.05	115.47	100.29	113.91	98.97	
阴离子	Cl^-	235.81	214.70	211.22	227.72	240.61	241.14	230.16	211.40	241.12	
	SO_4^{2-}	78.09	68.78	72.60	77.09	64.81	72.62	68.67	59.67	70.59	
	HCO_3^-	98.73	102.18	109.62	103.36	100.74	98.10	98.17	89.14	85.38	
	CO_3^{2-}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OH^-										
	NO_3^-										
	NO_2^-										
	总计	412.63	385.66	393.44	408.17	406.16	411.86	397.00	360.21	397.09	
易溶盐		516.68	503.85	494.05	526.90	516.21	527.33	497.29	474.12	496.06	
pH		7.4	7.0	7.3	7.3	7.4	6.9	7.2	7.0	7.2	

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房	图名	水质分析成果表	编号	YCWB2022-0816
	审核	陈国平	校对	丁卫	试验	刘[illegible]
	记录	高山王	日期	2022.9	页码	63

盐城市大丰区师育工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制