直接剪切试验成果图

土样编号:J07-1　　试验方法:Cq
取土深度:1.60-1.90m



P kPa	S kPa
50	26.6
100	38.6
150	50.6
200	60.9

粘聚力c=14.6kPa　　内摩擦角Φ=13.50度

土样编号:J08-1　　试验方法:Cq
取土深度:1.60-1.90m



P kPa	S kPa
50	27.6
100	39.1
150	50.5
200	60.5

粘聚力c=16.2kPa　　内摩擦角Φ=12.90度

土样编号:J12-1　　试验方法:Cq
取土深度:1.60-1.90m



P kPa	S kPa
50	27.2
100	39.3
150	51.4
200	61.7

粘聚力c=15.1kPa　　内摩擦角Φ=13.60度

土样编号:J13-1　　试验方法:Cq
取土深度:1.60-1.90m



P kPa	S kPa
50	27.5
100	40.2
150	52.8
200	63.5

粘聚力c=14.9kPa　　内摩擦角Φ=14.20度

土样编号:J14-1　　试验方法:Cq
取土深度:1.60-1.90m



P kPa	S kPa
50	25.7
100	38.0
150	50.4
200	60.9

粘聚力c=13.3kPa　　内摩擦角Φ=13.90度

土样编号:J15-1　　试验方法:Cq
取土深度:1.60-1.90m



P kPa	S kPa
50	26.9
100	39.3
150	51.8
200	62.3

粘聚力c=14.4kPa　　内摩擦角Φ=14.00度

土样编号:J07-2　　试验方法:Cq
取土深度:3.60-3.90m



P kPa	S kPa
50	20.2
100	25.8
150	31.4
200	36.8

粘聚力c=14.6kPa　　内摩擦角Φ=6.40度

土样编号:J08-2　　试验方法:Cq
取土深度:2.60-2.90m



P kPa	S kPa
50	20.6
100	26.1
150	31.5
200	36.7

粘聚力c=15.2kPa　　内摩擦角Φ=6.20度

直接剪切试验成果图

土样编号:J12-2　　试验方法:Cq
取土深度:2.60-2.90m



P kPa	S kPa
50	20.0
100	25.1
150	30.3
200	35.3

粘聚力c=14.8kPa　　内摩擦角Φ=5.90度

土样编号:J13-2　　试验方法:Cq
取土深度:2.60-2.90m



P kPa	S kPa
50	21.6
100	27.5
150	33.5
200	39.2

粘聚力c=15.6kPa　　内摩擦角Φ=6.80度

土样编号:J14-2　　试验方法:Cq
取土深度:2.60-2.90m



P kPa	S kPa
50	19.8
100	25.3
150	30.9
200	36.2

粘聚力c=14.3kPa　　内摩擦角Φ=6.30度

土样编号:J15-2　　试验方法:Cq
取土深度:2.60-2.90m



P kPa	S kPa
50	20.2
100	25.4
150	30.7
200	35.8

粘聚力c=14.9kPa　　内摩擦角Φ=6.00度

土样编号:J07-3　　试验方法:Cq
取土深度:4.60-4.90m



P kPa	S kPa
50	23.7
100	33.9
150	44.2
200	53.3

粘聚力c=13.4kPa　　内摩擦角Φ=11.60度

土样编号:J07-6　　试验方法:Cq
取土深度:7.10-7.40m



P kPa	S kPa
50	23.9
100	34.7
150	45.5
200	55.0

粘聚力c=13.1kPa　　内摩擦角Φ=12.20度

土样编号:J08-3　　试验方法:Cq
取土深度:4.60-4.90m



P kPa	S kPa
50	24.9
100	35.9
150	46.9
200	56.5

粘聚力c=13.9kPa　　内摩擦角Φ=12.40度

土样编号:J08-6　　试验方法:Cq
取土深度:7.10-7.40m



P kPa	S kPa
50	24.7
100	35.3
150	45.8
200	55.1

粘聚力c=14.2kPa　　内摩擦角Φ=11.90度

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房	图　名	直接剪切试验成果图	编号	YCWR2022-0816
	审　核	蒋国平	校　对	高江	试　验	张秀玲 刘俊
	记　录	丁卫 刘俊	日期	2022.9	页码	56

盐城市大丰区市政工程建筑施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制