7层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.852	0.94	2.0
50	0.805	0.62	3.0
100	0.774	0.32	5.8
200	0.742	0.16	11.6
400	0.711		

9A层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.816	0.88	2.1
50	0.772	0.62	2.9
100	0.741	0.30	6.1
200	0.711	0.16	11.4
400	0.679		

8层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.709	0.60	2.8
50	0.679	0.42	4.1
100	0.658	0.21	8.1
200	0.637	0.10	17.1
400	0.617		

10层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.758	0.68	2.6
50	0.724	0.48	3.7
100	0.700	0.23	7.6
200	0.677	0.12	14.7
400	0.654		

9层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.926	1.12	1.7
50	0.870	0.82	2.3
100	0.829	0.44	4.4
200	0.785	0.23	8.4
400	0.739		

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房	图名	综合固结试验成果图	编号	YCWB2022-0816
	审核	孙国平	校对	高山王	试验	张春洪 刘荣娟
	记录	丁卫 刘荣娟	日期	2022.9	页码	52

盐城市大丰区师育工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制