直接剪切试验成果图

土样编号:J07-10 试验方法:Cq
取土深度:10.10-10.40m



P kPa	S kPa
50	29.9
100	53.7
150	77.4
200	99.6

粘聚力c=6.2kPa 内摩擦角Φ=25.40度

土样编号:J13-9 试验方法:Cq
取土深度:9.60-9.90m



P kPa	S kPa
50	30.8
100	55.5
150	80.2
200	102.1

粘聚力c=6.1kPa 内摩擦角Φ=26.30度

土样编号:J14-7 试验方法:Cq
取土深度:9.60-9.90m



P kPa	S kPa
50	29.0
100	52.2
150	75.4
200	97.8

粘聚力c=5.8kPa 内摩擦角Φ=24.90度

土样编号:J15-7 试验方法:Cq
取土深度:9.60-9.90m



P kPa	S kPa
50	30.9
100	56.4
150	82.0
200	103.6

粘聚力c=5.3kPa 内摩擦角Φ=27.10度

土样编号:J07-11 试验方法:Cq
取土深度:10.60-10.90m



P kPa	S kPa
50	26.4
100	46.0
150	65.6
200	84.3

粘聚力c=6.8kPa 内摩擦角Φ=21.40度

土样编号:J07-12 试验方法:Cq
取土深度:11.60-11.90m



P kPa	S kPa
50	25.4
100	44.5
150	63.5
200	80.2

粘聚力c=6.3kPa 内摩擦角Φ=20.90度

土样编号:J09-10 试验方法:Cq
取土深度:10.60-10.90m



P kPa	S kPa
50	27.5
100	48.0
150	68.5
200	86.2

粘聚力c=7.0kPa 内摩擦角Φ=22.30度

土样编号:J13-10 试验方法:Cq
取土深度:10.60-10.90m



P kPa	S kPa
50	26.4
100	46.2
150	66.0
200	84.7

粘聚力c=6.6kPa 内摩擦角Φ=21.60度

直接剪切试验成果图

土样编号:J14-8 试验方法:Cq
取土深度:10.60-10.90m



P kPa	S kPa
50	26.3
100	46.3
150	66.3
200	86.0

粘聚力c=6.3kPa 内摩擦角Φ=21.80度

土样编号:J15-8 试验方法:Cq
取土深度:10.60-10.90m



P kPa	S kPa
50	27.8
100	48.5
150	69.2
200	87.9

粘聚力c=7.1kPa 内摩擦角Φ=22.50度

土样编号:J07-13 试验方法:Cq
取土深度:12.60-12.90m



P kPa	S kPa
50	32.2
100	59.4
150	86.5
200	117.4

粘聚力c=5.1kPa 内摩擦角Φ=28.50度

土样编号:J09-11 试验方法:Cq
取土深度:11.60-11.90m



P kPa	S kPa
50	33.6
100	61.4
150	89.2
200	119.7

粘聚力c=5.8kPa 内摩擦角Φ=29.10度

土样编号:J13-11 试验方法:Cq
取土深度:11.60-11.90m



P kPa	S kPa
50	31.2
100	57.1
150	83.0
200	114.5

粘聚力c=5.3kPa 内摩擦角Φ=27.40度

土样编号:J13-12 试验方法:Cq
取土深度:12.60-12.90m



P kPa	S kPa
50	32.1
100	58.6
150	85.2
200	116.4

粘聚力c=5.5kPa 内摩擦角Φ=28.00度

土样编号:J14-9 试验方法:Cq
取土深度:12.60-12.90m



P kPa	S kPa
50	33.0
100	59.8
150	86.6
200	117.6

粘聚力c=6.2kPa 内摩擦角Φ=28.20度

土样编号:J15-9 试验方法:Cq
取土深度:12.60-12.90m



P kPa	S kPa
50	31.0
100	57.1
150	83.3
200	114.6

粘聚力c=4.9kPa 内摩擦角Φ=27.60度

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132011279 6
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			图 名	直接剪切试验成果图			编号	YCWB2022-0816	
	审 核	孙国平	校 对	高山王	试 验	张秀玲 刘俊	记 录	丁卫 刘俊	日期	2022.9	页码 58

盐城市大丰区机关工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有 效 期 : 长 期
江苏省住房和城乡建设厅监制