钻 孔 柱 状 图

工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			工程编号	YCWB2022-0816
孔 号	J01	坐 标	钻孔直径 130	稳定水位深度	1.57m
孔口标高	2.76m		初见水位深度 1.65m	测量日期	2022.9.12

地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:110	地层描述	标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
	1	1.86	0.90	0.90		素填土:杂色,结构松散,湿～很湿，主要成分为黏质粉土,上部含大量植物根茎,土质不均匀。			
	2	0.36	2.40	1.50		黏质粉土:灰黄色,稍～中密,很湿,夹较多软塑状粘性土薄层,土质不均匀。			
	3	-1.64	4.40	2.00		淤泥质粉质黏土:灰黄～灰色,流塑,饱和,不均匀夹少量粉土或粉砂薄层(单层厚度2～5mm),具微层理,土质不均匀。			
	4	-3.74	6.50	2.10		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	5	-6.34	9.10	2.60		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	6.80 7.80 8.80	13.0 14.0 14.0	
	6	-7.94	10.70	1.60		砂质粉土:灰色,中密～密实,湿，局部夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	9.80 10.30	23.0 25.0	
	7	-10.74	13.50	2.80		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	11.30 12.30 13.30	13.0 14.0 15.0	
	8	-12.04	14.80	1.30		砂质粉土:灰色,密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	13.80 14.30	26.0 27.0	
	9	-13.14	15.90	1.10		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	9A	-14.24	17.00	1.10		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	16.30 16.80	17.0 19.0	
	9	-15.84	18.60	1.60		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	10	-18.24	21.00	2.40		砂质粉土:灰色,中密局部密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	18.80 19.80 20.80	23.0 24.0 25.0	

外业日期:2022.9.8

钻 孔 柱 状 图

工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			工程编号	YCWB2022-0816
孔 号	J02	坐 标	钻孔直径 130	稳定水位深度	1.42m
孔口标高	2.63m		初见水位深度 1.51m	测量日期	2022.9.12

地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:110	地层描述	标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
	1	1.83	0.80	0.80		素填土:杂色,结构松散,湿～很湿，主要成分为黏质粉土,上部含大量植物根茎,土质不均匀。			
	2	0.33	2.30	1.50		黏质粉土:灰黄色,稍～中密,很湿,夹较多软塑状粘性土薄层,土质不均匀。			
	3	-1.47	4.10	1.80		淤泥质粉质黏土:灰黄～灰色,流塑,饱和,不均匀夹少量粉土或粉砂薄层(单层厚度2～5mm),具微层理,土质不均匀。			
	4	-4.17	6.80	2.70		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	5	-6.47	9.10	2.30		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	6	-7.97	10.60	1.50		砂质粉土:灰色,中密～密实,湿，局部夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。			
	7	-10.97	13.60	3.00		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	8	-12.87	15.50	1.90		砂质粉土:灰色,密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。			
	9	-13.37	16.00	0.50		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	9A	-14.27	16.90	0.90		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	9	-15.97	18.60	1.70		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	10	-18.37	21.00	2.40		砂质粉土:灰色,中密局部密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。			

外业日期:2022.9.8

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			图 名	钻孔柱状图			编号	YCWB2022-0816
	审 核	蒋国平	校 对	高山王	制 图	丁卫	日期	2022.9.12	页码	1-29

盐城市大丰区建筑工程施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有 效 期 : 长 期
江苏省住房和城乡建设厅监制