钻 孔 柱 状 图

工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			工程编号	YCWB2022-0816
孔 号	J07	坐 标	钻孔直径 130	稳定水位深度	1.36m
孔口标高	2.56m		初见水位深度 1.47m	测量日期	2022.9.12

地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:110	地层描述	标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
	1	1.76	0.80	0.80		素填土:杂色,结构松散,湿～很湿，主要成分为黏质粉土,上部含大量植物根茎,土质不均匀。			
	2	0.36	2.20	1.40		黏质粉土:灰黄色,稍～中密,很湿,夹较多软塑状粘性土薄层,土质不均匀。			
	3	-2.04	4.60	2.40		淤泥质粉质黏土:灰黄～灰色,流塑,饱和,不均匀夹少量粉土或粉砂薄层(单层厚度2～5mm),具微层理,土质不均匀。			
	4	-2.84	5.40	0.80		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	4A	-4.54	7.10	1.70		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	4	-5.04	7.60	0.50		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	5	-6.54	9.10	1.50		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	6	-8.04	10.60	1.50		砂质粉土:灰色,中密～密实,湿，局部夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。			
	7	-9.44	12.00	1.40		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	8	-10.74	13.30	1.30		砂质粉土:灰色,密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。			
	9	-13.54	16.10	2.80		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	9A	-14.14	16.70	0.60		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	9	-15.84	18.40	1.70		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	10	-18.44	21.00	2.60		砂质粉土:灰色,中密局部密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。			

外业日期:2022.9.9

钻 孔 柱 状 图

工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			工程编号	YCWB2022-0816
孔 号	J08	坐 标	钻孔直径 130	稳定水位深度	1.37m
孔口标高	2.57m		初见水位深度 1.46m	测量日期	2022.9.12

地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:110	地层描述	标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
	1	1.77	0.80	0.80		素填土:杂色,结构松散,湿～很湿，主要成分为黏质粉土,上部含大量植物根茎,土质不均匀。			
	2	0.37	2.20	1.40		黏质粉土:灰黄色,稍～中密,很湿,夹较多软塑状粘性土薄层,土质不均匀。			
	3	-1.73	4.30	2.10		淤泥质粉质黏土:灰黄～灰色,流塑,饱和,不均匀夹少量粉土或粉砂薄层(单层厚度2～5mm),具微层理,土质不均匀。			
	4	-3.03	5.60	1.30		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	4A	-4.43	7.00	1.40		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	5.80 6.80	11.0 14.0	
	4	-5.03	7.60	0.60		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。	7.80	17.0	
	5	-6.63	9.20	1.60		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	8.80	13.0	
	6	-7.83	10.40	1.20		砂质粉土:灰色,中密～密实,湿，局部夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	9.80	22.0	
	7	-8.93	11.50	1.10		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	10.80	14.0	
	8	-10.73	13.30	1.80		砂质粉土:灰色,密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	11.80 12.80	25.0 27.0	
	9	-13.43	16.00	2.70		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	9A	-14.03	16.60	0.60		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	16.30	18.0	
	9	-15.93	18.50	1.90		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	10	-18.43	21.00	2.50		砂质粉土:灰色,中密局部密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	18.80 19.80 20.80	28.0 24.0 27.0	

外业日期:2022.9.9

江苏省工程勘察设计图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			图 名	钻孔柱状图		编号	YCWB2022-0816
	审 核	蒋国平	校 对	高山立	制 图	丁卫	日期	2022.9.12	页码 32

盐城市大丰区建筑工程施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制