2层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.918		
		1.18	1.6
50	0.859		
		0.84	2.3
100	0.817		
		0.44	4.4
200	0.773		
		0.22	8.7
400	0.729		

3层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	1.225		
		3.32	0.7
50	1.059		
		2.32	1.0
100	0.943		
		1.17	1.9
200	0.826		
		0.58	3.8
400	0.710		

4层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.932		
		1.26	1.5
50	0.869		
		0.88	2.2
100	0.825		
		0.45	4.3
200	0.780		
		0.22	8.8
400	0.737		

4A层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.848		
		0.88	2.1
50	0.804		
		0.62	3.0
100	0.773		
		0.30	6.2
200	0.743		
		0.16	11.6
400	0.712		

5层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.837		
		0.84	2.2
50	0.795		
		0.62	3.0
100	0.764		
		0.30	6.1
200	0.734		
		0.15	12.2
400	0.704		

6层



P KPa	e	a MPa^{-1}	Es MPa
0	0.739		
		0.60	2.9
50	0.709		
		0.44	4.0
100	0.687		
		0.23	7.6
200	0.664		
		0.11	15.8
400	0.642		

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至 2022年10月16日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房	图名	综合固结试验成果图	编号	AC-WB2022-0816
	审核	陈国平	校对	高红	试验	张春波 刘荣娟
	记录	丁卫 刘荣娟	日期	2022.9	页码	51

盐城市大丰区所有工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制