易 溶 盐 检 测 报 告

室内编号		土10	土11	土12							
野外编号		④-1	④-2	④-3							
取样位置		J01	J06	J10							
取样深度（m）		5.0	5.0	5.0							
送样日期		2022/9/11	2022/9/11	2022/9/11							
分析日期		2022/9/12	2022/9/12	2022/9/12							
离子		mg/kg	mg/kg	mg/kg							
阳离子	Ca^{2+}	25.18	27.88	36.11							
	Mg^{2+}	6.39	6.00	6.71							
	Fe^{3+}										
	NH_4^+										
	Na^+、K^+	65.21	72.11	69.54							
	总计	96.78	105.99	112.36							
阴离子	Cl^-	212.85	202.52	214.82							
	SO_4^{2-}	72.85	75.25	64.82							
	HCO_3^-	86.09	98.43	104.63							
	CO_3^{2-}	0.00	0.00	0.00							
	OH^-										
	NO_3^-										
	NO_2^-										
	总计	371.79	376.20	384.27							
易溶盐		468.57	482.19	496.63							
pH		7.4	7.1	7.0							

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房	图名	水质分析成果表	编号	YCWB2022-0816
	审核	陈国平	校对	丁卫	试验	刘[illegible]
	记录	高山王	日期	2022.9	页码	64

盐城市大丰区师育工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制