# 直接剪切试验成果图



土样编号:J12-3　　试验方法:Cq
取土深度:4.60-4.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 25.3 |
| 100 | 36.9 |
| 150 | 48.4 |
| 200 | 58.4 |

粘聚力c=13.8kPa　　内摩擦角Φ=13.00度

土样编号:J13-3　　试验方法:Cq
取土深度:4.60-4.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 26.1 |
| 100 | 37.4 |
| 150 | 48.8 |
| 200 | 58.6 |

粘聚力c=14.7kPa　　内摩擦角Φ=12.80度

土样编号:J07-4　　试验方法:Cq
取土深度:5.60-5.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 25.7 |
| 100 | 44.8 |
| 150 | 63.8 |
| 200 | 81.5 |

粘聚力c=6.6kPa　　内摩擦角Φ=20.90度

土样编号:J07-5　　试验方法:Cq
取土深度:6.60-6.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 26.7 |
| 100 | 47.0 |
| 150 | 67.3 |
| 200 | 85.0 |

粘聚力c=6.4kPa　　内摩擦角Φ=22.10度

土样编号:J13-4　　试验方法:Cq
取土深度:5.60-5.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 27.3 |
| 100 | 47.1 |
| 150 | 66.9 |
| 200 | 84.6 |

粘聚力c=7.5kPa　　内摩擦角Φ=21.60度

土样编号:J13-5　　试验方法:Cq
取土深度:6.60-6.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 25.6 |
| 100 | 44.3 |
| 150 | 63.0 |
| 200 | 80.6 |

粘聚力c=6.9kPa　　内摩擦角Φ=20.50度

土样编号:J14-4　　试验方法:Cq
取土深度:5.60-5.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 26.2 |
| 100 | 45.6 |
| 150 | 64.9 |
| 200 | 82.6 |

粘聚力c=6.8kPa　　内摩擦角Φ=21.20度

土样编号:J15-4　　试验方法:Cq
取土深度:5.60-5.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 26.1 |
| 100 | 45.0 |
| 150 | 63.8 |
| 200 | 81.5 |

粘聚力c=7.2kPa　　内摩擦角Φ=20.70度

# 直接剪切试验成果图



土样编号:J07-7　　试验方法:Cq
取土深度:7.60-7.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 28.5 |
| 100 | 50.3 |
| 150 | 72.0 |
| 200 | 94.6 |

粘聚力c=6.8kPa　　内摩擦角Φ=23.50度

土样编号:J07-8　　试验方法:Cq
取土深度:8.60-8.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 29.0 |
| 100 | 51.3 |
| 150 | 73.7 |
| 200 | 96.2 |

粘聚力c=6.6kPa　　内摩擦角Φ=24.10度

土样编号:J13-7　　试验方法:Cq
取土深度:7.60-7.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 29.1 |
| 100 | 51.2 |
| 150 | 73.2 |
| 200 | 95.8 |

粘聚力c=7.1kPa　　内摩擦角Φ=23.80度

土样编号:J13-8　　试验方法:Cq
取土深度:8.60-8.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 30.1 |
| 100 | 53.6 |
| 150 | 77.1 |
| 200 | 99.4 |

粘聚力c=6.6kPa　　内摩擦角Φ=25.20度

土样编号:J14-6　　试验方法:Cq
取土深度:8.60-8.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 28.9 |
| 100 | 51.4 |
| 150 | 74.0 |
| 200 | 96.5 |

粘聚力c=6.3kPa　　内摩擦角Φ=24.30度

土样编号:J15-6　　试验方法:Cq
取土深度:8.60-8.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 27.5 |
| 100 | 48.6 |
| 150 | 69.7 |
| 200 | 92.4 |

粘聚力c=6.4kPa　　内摩擦角Φ=22.90度

土样编号:J05-9　　试验方法:Cq
取土深度:8.60-8.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 30.6 |
| 100 | 55.5 |
| 150 | 80.4 |
| 200 | 102.3 |

粘聚力c=5.7kPa　　内摩擦角Φ=26.50度

土样编号:J07-9　　试验方法:Cq
取土深度:9.60-9.90m




| P kPa | S kPa |
|---|---|
| 50 | 29.8 |
| 100 | 53.9 |
| 150 | 78.1 |
| 200 | 100.2 |

粘聚力c=5.6kPa　　内摩擦角Φ=25.80度

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 工程名称 | 盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房 | | | 图　名 | 直接剪切试验成果图 | | | 编号 | YCWB2022-0816 | |
| | 审　核 | 孙国平 | 校　对 | 高江 | 试　验 | 张春艳 刘晓晓 | 记　录 | 丁卫 刘晓晓 | 日期 | 2022.9 | 页码 57 |

盐城市大丰区新言工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制