十 字 板 试 验 成 果 图

工程名称: 盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房　　孔　　号: SZ5

比例尺 1:100



深度(m)	Cu(KPa)	Cu'(KPa)	St
3.00	11.60	3.00	3.87
4.00	15.30	4.00	3.83

十 字 板 试 验 成 果 图

工程名称: 盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房　　孔　　号: SZ6

比例尺 1:100



深度(m)	Cu(KPa)	Cu'(KPa)	St
3.00	11.70	3.30	3.55
4.00	15.30	3.90	3.92

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房	图　名	十字板剪切试验成果表	编号	YCWB2022-0816
	审　核	蒋国平	校　对	高山江	操　作	张春浩 刘俊涛
	记录 计算	丁卫	日期	2022.9	页码	61

盐城市大丰区师育工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有 效 期 : 长 期
江苏省住房和城乡建设厅监制